

Szczecinek, dnia 23.06.2022 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 10/2022
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00205446/01
z dnia 2022-06-13

dotyczy: Wymiana części instalacji tlenowej w budynku COVID Szpital w Szczecinku sp. z o.o.

1. Zamawiający modyfikuje treść zapisów SWZ w punkcie I 5 Opis przedmiotu zamówienia na następujący:

1) Na korytarzach parteru wymienić średnice rurociągu tlenu wg wytycznych poniżej:

1a) Wymienić rurociąg tlenu od skrzynki zaworowo-kontrolnej w korytarzu 1.1 do pionów P1 oraz P2 na średnicę Ø22.

1b) Przy pionie P1 wymienić rurociąg tlenu od trójnika nr A3 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika nr 1 na średnicę Ø15.

1c) Przy pionie P2 wymienić rurociąg tlenu od trójnika nr B1 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 2 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 4 wymienić na średnicę Ø15.

2) Wymienić rurociąg tlenu w pionach P1 oraz P2 na średnicę Ø22.

3) Na korytarzach 1. i 2. piętra wymienić średnice rurociągu tlenu wg wytycznych poniżej:

3a) Na poziomie 1. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P1 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 4 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 5 wymienić na średnicę Ø15.

3b) Na poziomie 1. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P2 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 2 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 4 wymienić na średnicę Ø15.

3c) Na poziomie 2. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P1 do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 w stronę pom. 3.17 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika przy pom. nr 3.12 wymienić na średnicę Ø15.

3d) Na poziomie 2. piętra wymienić rurociąg tlenu od pionu P2 przez skrzynkę zaworowo-kontrolną do trójnika nr 1 na średnicę Ø22. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 2 wymienić na średnicę Ø15. Od trójnika nr 1 do trójnika nr 5 wymienić na średnicę Ø15.

2. W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.07.2022

Zamawiający

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

Anetta Bibik-Mułarczyk

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 SZCZECINEK
tel. 94 37 26 709, fax 94 37 26 709
NIP: 142-100-0000, REGON 320524190